

Miljö- och byggnämndens policy för kemikalie- och oljehantering vid lantbruksverksamheter i Ljungby kommun.

Policyn bygger på miljöbalken 2 kap. 3 §.

BESLUT**GRUNDKRAV LÖSA BEHÅLLARE:**

1. Kemikalier och oljor (inkluderar även avfall) ska förvaras i hela, väl uppmärkta behållare med lock.
2. Förvaring av kemikalier och oljor (inkluderar även avfall) ska ske inomhus i avloppslösa utrymme med hårdgjort golv, helst invallat med exempelvis en tröskel eller en yttre behållare. Förvaring så långt från dörröppning att läckage ej kan anses nå utanför lokalen räknas också som invallad förvaring. Tillstånd krävs vid förvaring inomhus av mer än 250 liter brandfarlig vara (t ex diesel, eldningsolja, tändvätska, fotogen, bensin, gasol).
3. Vid ej invallad förvaring av större behållare exempelvis större dunkar och fat med miljö- eller hälsofarligt innehåll ska behållaren stå upphöjd på icke brännbart material så det syns om läckage förekommer.
4. Görs bedömning att invallning krävs ska invallningen rymma minst 10 % av den maximalt förvarade volymen dock minst det största kärlets volym.
5. De kemikalier som används får förvaras i mindre mängd vid arbetsplatsen. Utomhus skall förvaring ske så eventuellt läckage med lätthet upptäcks. Förvaring utomhus skall ej vara permanent.
6. Annan bedömning än ovanstående kan göras om risken för förorening av mark och/eller vatten anses stor.
7. Inom vattenskyddsområde ska hantering av kemikalier och oljor (inkluderar även avfall) ske bara då särskilda skäl föreligger. Förvaringen ska vara invallad. Undantag kan medges om särskilda skäl föreligger eller om andra betryggande säkerhetsåtgärder vidtas.

GRUNDKRAV CISTERNER

1. Cisterner ska placeras så risken för påkörning minimeras dvs den ska exempelvis ej placeras vid trafikerade vägar. Man bör dessutom placera påkörningsskydd i form av järnvägsslipers, stora stenar eller järnbalkar vid cisternen. Vid dåligt placerade cisterner måste påkörningsskydd finnas.
2. Vad gäller cisterner i övrigt, kontakta räddningstjänsten eller miljö- och byggkontoret om avstånd till byggnader, besiktningsskrav, tillståndsskrav, övriga brandfrågor mm. Tillstånd kan krävas vid inom- och utomhusförvaring av brandfarlig vara på fastigheten.

Fortsättning.

Fortsättning.

Redogörelse för ärendet

Den 20 augusti 1998 antog miljö- och byggnämnden riktlinjer för lagring av kemikalier, oljor och farligt avfall vid yrkesmässig verksamhet. Riktlinjerna omfattade ej lantbruksverksamheter utan en hänvisning gjordes till separata riktlinjer som nu tas fram. Riktlinjerna som antogs den 20 augusti 1998 är i behov av omarbetning. Det kommer att ske.